

सूचना

नीमराना II कोटपूतली ट्रांसमिशन लिमिटेड

(डीएलएफ साइबर पार्क टावर बी, 9^{वीं} मंजिल, उद्योग विहार फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा-122008

CIN नंबर: U42201DL2023GOI415846)

1. नीमराना II कोटपूतली ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका कार्यालय डीएलएफ साइबर पार्क टावर बी, 9^{वीं} मंजिल, उद्योग विहार चरण-III, गुरुग्राम, हरियाणा-122008 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल है, ने केंद्रीय विद्युत के समक्ष एक आवेदन किया है। ने विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 15 के उपधारा (2) के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली को एक आवेदन दाखिल किया है जिसमें विद्युत लाइनों, सब स्टेशनों और अन्य संपत्तियों के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस के प्रदान की मांग की गई है, जिनका विवरण निम्नलिखित है।

रुपये लाख में राशि

क्र.सं.	लाइन/सबस्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन लंबाई/क्षमता	समतुल्य ट्रांसमिशन शुल्क	कमीशनिंग अनुसूची	टिप्पणी
1	<p>765/400 केवी, 4x1500 एमवीए (500 एमवीए की एक अतिरिक्त इकाई के साथ) नीमराना-II एस/एस के साथ 2x330 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टर (110 एमवीएआर की एक अतिरिक्त इकाई के साथ) और 2x125 एमवीएआर (420 केवी) की स्थापना) नीमराना के पास उपयुक्त स्थान पर बस रिएक्टर</p> <ul style="list-style-type: none">765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी - 4 नग। (एक अतिरिक्त इकाई सहित 13x500 एमवीए)330 एमवीएआर बस रिएक्टर-2 नग। (7x110 एमवीएआर, एक अतिरिक्त इकाई सहित)765 केवी रिएक्टर बे- 2 नग।125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 2 नग।420 केवी रिएक्टर बे - 2 नग।765 केवी आईसीटी बे - 4 नग।400 केवी आईसीटी बे - 4 नग।400 केवी लाइन बे - 6 नग। (गुड़गांव-सोहना रोड डी/सी लाइन के लिए 4 नंबर और कोटपूतली डी/सी लाइन के लिए 2 नंबर) <p>भविष्य के प्रावधान: के लिए जगह</p> <ul style="list-style-type: none">765/400kV आईसीटी बे सहित- 2 नग।स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे - 12 नग।बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर: 1 नं.स्विचेबल लाइन रिएक्टर -6 नंबर के साथ 400 केवी लाइन बे।	765/400 kV, 330MVAr	1694.65 Million प्रति वर्ष	27.12.2023 से 24 महीने (Effective Date)	

	<ul style="list-style-type: none"> बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर: 1 नं. 			
	400kV सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट			
2	नीमराना-II - कोटपूतली 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड)	400 kV, ~ 70 Kms		
3	2 नं. कोटपूतली में 400 केवी लाइन बे <ul style="list-style-type: none"> कोटपूतली में 400 केवी लाइन बे - 2 नग। 	400kV line bays		
4	नीमराना-II सब/स्टेशन पर 400 केवी गुडगांव (पीजी) - सोहना रोड (जीपीटीएल) डी/सी लाइन (क्वाड) के दोनों सर्किटों का लिलो	400 kV, ~ 85 Kms		

- आयोग के समक्ष दाखिल पूरा आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी भी व्यक्ति की पहुंच के लिए वेबसाइट <https://www.sterlitepower.com> पर उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय डीएलएफ साइबर पार्क टावर बी, 9^{वीं} मंजिल, उद्योग विहार फेज-III, सेक्टर-20, गुडगांव, हरियाणा-122008 में श्री बालाजी सिवन या आयोग के कार्यालय के अनुसार भी किया जा सकता है। आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के साथ।
- आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी और चौथी मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (या अन्य पता जहां आयोग का कार्यालय स्थित है) के समक्ष दायर किए जाएं। इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आवेदक को उसके कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर एक प्रति भेजें।

स्थान: गुडगांव
दिनांक: 04.01.2023



 बालाजी सिवन
 निदेशक